

RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023

Divisão de Projetos, Orçamento e Fiscalização de Obras

qui 30/11/2023 17:40

Para: Francisco Luis Duarte <flduarte@trf2.jus.br>;

Cc: Secont <secont@trf2.jus.br>; Secretaria de Infraestrutura e Logística <sie@trf2.jus.br>;

Sr. Pregoeiro,

Seguem as respostas aos questionamentos feitos pela empresa ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA:

- **Após análise do Termo de Referência, gostaríamos de saber se esta Contratante possui o Projeto de Arquitetura (atualizado em AutoCAD) do local onde os serviços serão prestados?**

Caso negativo, o levantamento arquitetônico deverá ser elaborado pela empresa Contratada?

Temos os Projetos de Arquitetura em AutoCAD conforme tabela inserida no item 1.1.2.3.3 do Termo de Referência:

PROJETO	PLANTAS EXISTENTES
Arquitetura	Planta de situação
	Planta de Implantação/Localização
	Planta baixa de todos os pavimentos
	Planta de Cobertura
	Planta de Cortes

- **Possui cozinha no local onde os serviços serão prestados?**

Caso positivo, o mesmo deverá ser considerado pela empresa contratada?

Temos uma cozinha na cafeteria do prédio, localizada no 22º pavimento, com sistema de exaustão, e deve ser considerado pela empresa contratada.

- **Gostaríamos de saber se contempla o projeto, a parte de exaustão mecânica?**

Caso possua.

O projeto deve incluir todos os sistemas para aprovação no Corpo de bombeiros, inclusive exaustão mecânica. Hoje temos exaustão mecânica nos banheiros, garagem e cafeteria.

- **Caso o local possuam ar condicionado central, questionamos se já possui o projeto? Ou se deverá ser considerado no escopo dos serviços?**

O local possui sistema de ar condicionado central com projetos. Está incluso no escopo da contratação os demais serviços para aprovação no Corpo de Bombeiros.

Atenciosamente,



Alexsandro Santos Campelo
Analista Judiciário / Engenharia Civil
Diretor da Divisão de Projetos, Orçamento e Fiscalização de Obra
Rua Acre nº 80, 16º andar – Sala 1603 -Centro, RJ
Tel: (21) 2282-8193

De: Mariana Haus Martins

Enviada em: quinta-feira, 30 de novembro de 2023 15:05

Para: Divisão de Projetos, Orçamento e Fiscalização de Obras

Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023

Mariana Haus Martins

SECONT - Seção de Controle de Contrato, Gestão Orç. e Financeira
Secretaria de Infraestrutura e Logística
Rua Acre nº 80, 16º andar – Sala 1603 -Centro, RJ
TRF da 2ª Região * Tel: (21)2282- 8512

De: Francisco Luis Duarte

Enviada em: quinta-feira, 30 de novembro de 2023 15:04

Para: Secont

Assunto: Enc: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023

PE 117-23 eof217,

1 – OBJETO: A presente licitação tem por objeto a **contratação de empresa especializada para a elaboração dos Projetos Legal e Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico**, conforme especificações estipuladas no Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.

Segue pedido de esclarecimento pe 117- eof217 para fins de manifestação.

De: Moniky Martins <moniky.martins@atacfire.com.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de novembro de 2023 17:17

Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023

Prezados (as), boa tarde.

À Comissão de Licitação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **01.229.958/0001-11**, na qualidade de empresa interessada em participar da Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023** - Processo nº TRF2-E0F-2023/217, cujo objeto é “**Contratação de empresa especializada para a elaboração dos Projetos Legal e Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, conforme especificações estipuladas no Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.**”, vem respeitosamente solicitar pedidos de esclarecimentos:

- Após análise do Termo de Referência, gostaríamos de saber se esta Contratante possui o Projeto de Arquitetura (atualizado em AutoCAD) do local onde os serviços serão prestados?

Caso negativo, o levantamento arquitetônico deverá ser elaborado pela empresa Contratada?

- Possui cozinha no local onde os serviços serão prestados?

Caso positivo, o mesmo deverá ser considerado pela empresa contratada?

- Gostaríamos de saber se contempla o projeto, a parte de exaustão mecânica?

Caso possua.

- Caso o local possuam ar condicionado central, questionamos se já possui o projeto? Ou se deverá ser considerado no escopo dos serviços?

Aguardamos retorno para uma melhor elaboração de nossa proposta.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente.



Moniky Martins

Administrativo

(21) 2233-0065 Ramal - 174

moniky.martins@atacfire.com.br

www.atacfire.com.br

Rua Curuzu, 58, São Cristóvão - RJ

PE 117-23 eof217,

1 – OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a elaboração dos Projetos Legal e Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, conforme especificações estipuladas no Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.

- Após análise do Termo de Referência, gostaríamos de saber se esta Contratante possui o Projeto de Arquitetura (atualizado em AutoCAD) do local onde os serviços serão prestados?
Caso negativo, o levantamento arquitetônico deverá ser elaborado pela empresa Contratada?
Resposta) Temos os Projetos de Arquitetura em AutoCAD conforme tabela inserida no item 1.1.2.3.3 do Termo de Referência:

PROJETO – ARQUITETURA

PLANTAS EXISTENTES: planta de situação, planta de implantação/localização, planta baixa de todos os pavimentos, planta de cobertura, planta de cortes;

- Possui cozinha no local onde os serviços serão prestados?
Caso positivo, o mesmo deverá ser considerado pela empresa contratada?
Resposta) Temos uma cozinha na cafeteria do prédio, localizada no 22º pavimento, com sistema de exaustão, e deve ser considerado pela empresa contratada.

- Gostaríamos de saber se contempla o projeto, a parte de exaustão mecânica?
Caso possua.
Resposta) O projeto deve incluir todos os sistemas para aprovação no Corpo de bombeiros, inclusive exaustão mecânica. Hoje temos exaustão mecânica nos banheiros, garagem e cafeteria.

- Caso o local possuam ar condicionado central, questionamos se já possui o projeto? Ou se deverá ser considerado no escopo dos serviços?
Resposta) O local possui sistema de ar condicionado central com projetos. Está incluso no escopo da contratação os demais serviços para aprovação no Corpo de Bombeiros.

Francisco Duarte
Pregoeiro