

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90028/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

27/05/2025 15:26

1. Todos os cabos deverão ser dimensionados para a capacidade máxima do nobreak – 500 kVA. Está correto o entendimento?
2. Transformadores para adequação de tensão também deverão ser dimensionados para a capacidade máxima de 500 kVA. Está correto o entendimento?
3. O item 1.1.1.10 menciona cabeamento “saída da UPS até o Quadro de Paralelismo”. Como será fornecido apenas 01 gabinete, o paralelismo será entre os módulos no gabinete do nobreak e que, portanto, não há “quadro de paralelismo” externo. Está correto o entendimento?
4. Visando a isonomia entre participantes, referente ao quadro de manobra com proteção, questionamos se existe diagrama elétrico ou descriptivo ou desenho, com os disjuntores que querem que sejam instalados nesse quadro (com os valores de corrente dos disjuntores, necessidade ou não de intertravamento, etc.) pois desta forma todos os concorrentes poderão orçar as mesmas características / componentes internos.
 1. Sim, o entendimento está correto.
 2. Sim, o entendimento está correto.
 3. Está correto o entendimento. Este cabeamento sairá da UPS até o quadro de proteção e manobra, localizado na mesma sala.
 4. Não há diagrama, o descriptivo da necessidade consta no termo de referência do Edital.