

Quadro informativo

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90028/2025 ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (4)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (3)

24/06/2025 16:54

Considerando que os serviços são instalação de sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply modular UPS 50kVA.

Entendemos que correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade a ser fornecida seria atestado de capacidade técnica acima de 25Kva.

Conforme item 1.6.1.2 do Termo de Referência do Edital, descrito na íntegra abaixo, a comprovação de aptidão deverá comprovar execução de serviço de fornecimento e instalação de nobreak modular com potência nominal mínima de 250kVA, valor este correspondente à 50% da capacidade total do sistema.

1.6.1.2 Comprovação de aptidão mediante a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que a licitante executou serviços de fornecimento e instalação de equipamentos elétricos, especificamente de nobreak modular e potência nominal mínima de 250 KVA, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade total a ser fornecida e instalada.