



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

PREGÃO 90028/2025

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RJ |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply) modular, com paralelismo redundante entre os módulos, destinado ao suprimento elétrico de cargas sensíveis nas instalações do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/06/2025 às 08:00 até 04/07/2025 às 13:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 04/07/2025 às 13:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 04/07/2025 às 13:00:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:01:01 | Boa tarde! Srs. Licitantes, licitação está aberta e será conduzida pela pregoeira Gabriela Alves. Favor enviar os lances. Em caso de intenção de recurso, caso haja antecipação nos termos do art. 165, §4º da Lei 14.133/21, fiquem atentos a todas as movimentações. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:56:02 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:58:00 | Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 04/07/2025, às 17:30h. |
| Sistema | 04/07/2025 às 17:30:29 | Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 08/07/2025, às 14:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde! |
| Sistema | 08/07/2025 às 14:30:06 | Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame, conforme combinado. |
| Sistema | 08/07/2025 às 14:36:06 | A sessão será reaberta em 09/07/2025, às 14:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde! |
| Sistema | 09/07/2025 às 14:30:06 | Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 09/07/2025, às 16h. |
| Sistema | 09/07/2025 às 16:00:12 | Boa tarde, Srs. licitantes |
| Sistema | 09/07/2025 às 16:02:21 | A sessão será reaberta em 10/07/2025, às 13:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde! |
| Sistema | 10/07/2025 às 13:30:14 | Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame, conforme combinado. |
| Sistema | 10/07/2025 às 13:39:25 | Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 10/07/2025, às 16h. |
| Sistema | 10/07/2025 às 16:00:06 | Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 11/07/2025, às 14h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde! |
| Sistema | 11/07/2025 às 14:00:05 | Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame, conforme combinado. |
| Sistema | 11/07/2025 às 14:07:09 | Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 11/07/2025, às 16h. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 11/07/2025 às 16:00:06 | Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame, conforme combinado. |
| Sistema | 11/07/2025 às 16:08:57 | Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 14/07/2025, às 15h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde! |
| Sistema | 14/07/2025 às 15:00:04 | Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 14/07/2025, às 16:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. |
| Sistema | 14/07/2025 às 16:30:05 | Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame, conforme combinado. |
| Sistema | 14/07/2025 às 16:36:20 | Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 15/07/2025, às 14h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde! |
| Sistema | 15/07/2025 às 14:01:17 | Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 15/07/2025, às 16:35h. |
| Sistema | 15/07/2025 às 16:35:50 | Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 16/07/2025, às 15h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde! |
| Sistema | 16/07/2025 às 15:00:09 | Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame, conforme combinado. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 04/07/2025 às 13:00:00 | Abertura da sessão pública |
| 04/07/2025 às 13:56:02 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Fornecimento e Instalação de sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply) modular DE 500kVA, com paralelismo redundante entre os módulos, destinado ao suprimento elétrico de cargas sensíveis, nas instalações do Tribunal Regional da 2º Região, conforme especificações estipuladas no Termo de Referência - Anexo I, do Edital.

| | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 1.395.682,1200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | | R\$ 1.395.682,1200 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 3.000,0000 | Situação: | Aberto para recursos |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

ACEITO E HABILITADO POR CPF ***.216.***-*6 - GABRIELA SOARES ALVES PARA PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98, MELHOR LANCE: R\$ 794.569,0900 (unitário) / R\$ 794.569,0900 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|--------------------------|
| 07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 832.999,0000 (unitário) R\$ 832.999,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 03.328.305/0001-15 - CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 1.320.000,0000 (unitário) R\$ 1.320.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 07.607.171/0001-22 - DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUCOES DE ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.000,0000 (unitário) R\$ 1.395.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.399.398/0002-15 - ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 791.500,0000 (unitário) R\$ 791.500,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,1200 (unitário) R\$ 1.395.682,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|---|----------|
| 73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ | | R\$ 2.125.500,0000 (unitário) R\$ 2.125.500,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 2.125.500,0000 (unitário) R\$ 2.125.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 19.267.632/0001-44 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | | R\$ 2.544.608,5800 (unitário) R\$ 2.544.608,5800 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 2.544.608,5800 (unitário) R\$ 2.544.608,5800 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 12.356.001/0001-52 - MANTIS TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES | | R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 03.182.153/0001-95 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO | | R\$ 1.530.000,0000 (unitário) R\$ 1.530.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.533.320,8900 (unitário) R\$ 1.533.320,8900 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES | | R\$ 850.000,0000 (unitário) R\$ 850.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.435.993/0004-00 - PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG | | R\$ 1.395.683,0000 (unitário) R\$ 1.395.683,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.683,0000 (unitário) R\$ 1.395.683,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 28.482.916/0001-44 - PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | | R\$ 1.195.000,0000 (unitário) R\$ 1.195.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,1200 (unitário) R\$ 1.395.682,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF | | R\$ 794.569,0900 (unitário) R\$ 794.569,0900 (total) | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,1200 (unitário) R\$ 1.395.682,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 43.017.238/0001-32 - SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | | R\$ 1.366.000,0000 (unitário) R\$ 1.366.000,0000 (total) | |
| Valor proposta: R\$ 4.187.046,3600 (unitário) R\$ 4.187.046,3600 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 44.498.314/0001-31 - SURVEY SERVICES MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ | | R\$ 1.301.000,0000 (unitário) R\$ 1.301.000,0000 (total) | |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,1200 (unitário) R\$ 1.395.682,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.383.697/0001-27 - UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | | R\$ 1.200.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total) | |
| Valor proposta: R\$ 6.000.000,0000 (unitário) R\$ 6.000.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 04/07/2025 às 13:02:26 | 03.182.153/0001-95 | R\$ 1.530.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:03:54 | 47.379.856/0001-83 | R\$ 1.390.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:04:31 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 1.387.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:05:16 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.384.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:05:26 | 47.379.856/0001-83 | R\$ 1.380.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:05:50 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 1.375.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:06:05 | 03.073.519/0001-98 | R\$ 794.569,0900 |
| 04/07/2025 às 13:06:46 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 1.374.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:06:55 | 07.607.171/0001-22 | R\$ 1.000.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:07:18 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 1.300.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:07:29 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.375.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:07:42 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.372.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:07:56 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.184.046,3600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 04/07/2025 às 13:08:20 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 999.999,0000 |
| 04/07/2025 às 13:08:44 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.366.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:09:10 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 990.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:09:26 | 47.379.856/0001-83 | R\$ 890.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:09:42 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.301.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:10:04 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 877.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:10:36 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.181.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:11:11 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.178.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:11:50 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.175.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:12:33 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.172.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:12:41 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 980.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:13:24 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.169.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:14:07 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.166.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:14:53 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.163.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:15:38 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.160.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:16:22 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.150.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:17:14 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.147.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:18:02 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 2.000.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:18:04 | 00.383.697/0001-27 | R\$ 1.300.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:18:57 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 1.520.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:19:27 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 1.464.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:19:44 | 00.383.697/0001-27 | R\$ 1.280.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:21:19 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.390.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:22:00 | 03.328.305/0001-15 | R\$ 1.320.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:22:13 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 1.459.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:23:39 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.260.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:24:23 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 874.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:25:05 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 871.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:26:37 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 868.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:27:52 | 00.383.697/0001-27 | R\$ 1.250.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:28:18 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 865.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:28:32 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.240.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:28:50 | 00.383.697/0001-27 | R\$ 1.200.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 04/07/2025 às 13:30:31 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.237.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:31:30 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 862.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:32:32 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 859.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:32:43 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 1.366.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:33:55 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 855.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:34:12 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 854.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:35:52 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.234.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:36:10 | 47.379.856/0001-83 | R\$ 850.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:36:33 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 849.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:37:28 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 845.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:37:52 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 844.500,0000 |
| 04/07/2025 às 13:38:45 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 840.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:39:33 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 839.500,0000 |
| 04/07/2025 às 13:41:24 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.230.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:43:16 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.220.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:45:14 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 836.500,0000 |
| 04/07/2025 às 13:45:14 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.195.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:45:47 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 836.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:47:40 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 833.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:48:13 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 832.999,0000 |
| 04/07/2025 às 13:49:37 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 791.500,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema | 04/07/2025 às 13:00:00 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:01:00 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:51:38 | O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 04/07/2025 às 13:51:38 | Sr. Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CPF/CNPJ 03.073.519/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:56:38 do dia 04/07/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:55:17 | O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:55:17 de 04/07/2025. O fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CPF/CNPJ 03.073.519/0001-98 desistiu de enviar o lance. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:55:17 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 13:56:46 | Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 13:56:57 | Sr. Fornecedor ECCOPower SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. . |
| Pelo participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 14:02:33 | Prezada Pregoeira, boa tarde! Ok |
| Pelo participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 15:50:26 | Prezada Pregoeira, por favor poderia nos conceder apenas mais 30 minutos para concluirmos a inclusão dos anexos no portal? |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 15:57:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 04/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ECCOPower SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 17:30:09 | Sr. licitante, em virtude da proximidade do fim do horário comercial, informo que a dilação de prazo requerida será concedida na próxima reabertura da sessão. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 08/07/2025 às 14:30:32 | Em atendimento a requerimento feito pelo licitante, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 08/07/2025 às 14:30:44 | Sr. Fornecedor ECCOPower SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Em atendimento a requerimento feito pelo licitante, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada.. |
| Pelo participante 10.399.398/0002-15 | 08/07/2025 às 15:33:35 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:35 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECCOPower SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:30:52 | De acordo com o Parecer TRF2 1113481, não foram atendidos os requisitos do edital quanto a proposta, uma vez que esta não contempla todos os itens exigidos no item 1.1.2.1 do Termo de Referência do Edital. Além disso, não foram atendidos os requisitos exigidos no Anexo - Especificações Técnicas do Edital, a saber: |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:31:12 | 1. Manutenção Preditiva Exigência editalícia: g) MANUTENÇÃO PREDITIVA: o equipamento deverá permitir ser configurado pelo usuário via display ou software a função de operação no modo manutenção preditiva para acompanhar e alertar sobre alterações de funcionamento nos seguintes componentes que indiquem falhar prévias por desgaste ou final de vida útil: Ventiladores DC; Conjunto de baterias; Capacitores AC; Capacitores DC. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:31:38 | Ofertado: O catálogo técnico apresentado (SAI 70 Modular) menciona apenas autodiagnóstico, alarmes/estado do nobreak e funções básicas de supervisão, sem qualquer menção explícita à configuração de um modo de manutenção preditiva parametrizável pelo usuário para acompanhamento individualizado dos componentes citados. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:31:46 | Não há comprovação, tampouco descrição funcional de acompanhamento ou parametrização individual para fim de previsão de falhas em ventiladores, baterias ou capacitores. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:31:56 | 2. Monitoramento em Português – Display LCD Exigência editalícia: 10.1. DISPLAY - O Painel de Controle do Nobreak deverá possuir Display LCD e teclado multifuncional para navegação e acionamento de funções do UPS. 10.1.1. As informações do display LCD deverão ser apresentadas em língua portuguesa para facilitar o acesso e gerenciamento do equipamento. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:32:08 | <p>Ofertado:</p> <p>O material técnico apresentado não comprova explicitamente que o display LCD opera nativamente em português, trazendo apenas referência a “Display LCD touch screen com navegação ao menu e submenus”.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:32:26 | <p>3. Documentação e Ensaios das Baterias</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>6.14.3. Relatório de ensaio químico da bateria em conformidade com a resolução CONAMA NR. 401 de 2008 emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:32:37 | <p>Ofertado:</p> <p>Não consta relatório de ensaio químico da bateria na documentação apresentada, apenas o catálogo técnico da bateria CSB UPS 12580, o qual também não faz menção à conformidade com a resolução CONAMA NR. 401/2008 ou à realização de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:32:59 | <p>4. Documentação de Instalação e Infraestrutura</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>12.3. Deverão estar incluídos em proposta todos os cabos necessários para comando e controle dos sistemas eventualmente necessários, bem como, adequação dos cabos de interligação dos bancos de baterias diretamente aos nobreak's.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:06 | <p>12.4. Fornecimento e instalação de quadro AC para manobra com a saída do nobreak contando com seccionadora sob carga montada em quadro autoportante/gabinete similar ao gabinete das baterias, em padrão e cor, de modo a permitir a total desconexão e reconexão da carga e em total segurança.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:12 | <p>Ofertado:</p> <p>Documentação técnica não contempla nenhum detalhamento sobre fornecimento e instalação dos materiais supracitados.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:22 | <p>5. Treinamento Operacional</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>14.1. Deverá ser incluso no fornecimento um treinamento técnico operacional para 04 funcionários com material didático, em nível de instalação e manutenção de primeiro nível.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:30 | <p>Ofertado:</p> <p>Não consta na documentação técnica qualquer menção ao treinamento operacional, tampouco à disponibilização de material didático.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:56 | <p>6. Compatibilidade com DHCP</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>13.3. A Interface de Gerenciamento e Monitoramento da UPS deverá suportar os protocolos SNMPv1, v2 e v3, SMTP, TELNET, HTTP/HTTPS, DHCP e certificado Secure Sockets (SSL).</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:05 | <p>Ofertado:</p> <p>Documentação do fabricante apresentada não menciona suporte ao protocolo DHCP.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:16 | <p>7. Divisão de Carga Entre Módulos</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>7.7. Divisão de Carga - Para operação em paralelo dos módulos de potência, os inversores deverão dividir carga durante todo tempo no mesmo gabinete. O desequilíbrio de corrente entre os módulos não poderá ser superior a 5%. O circuito de divisão de carga deverá ser realizado pelos circuitos dos próprios controles.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:25 | <p>Ofertado:</p> <p>Documentação do fabricante apresentada informa precisão da divisão de carga máxima de 10%, valor inferior ao exigido em edital.</p> |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:34 | Diante do exposto, informo que, em virtude da identificação de vícios insanáveis nas especificações apresentadas, em desacordo com as exigências estabelecidas no edital, a proposta da empresa ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA NÃO ATENDE aos requisitos editalícios, razão pela qual manifesta-se pelo seu não enquadramento técnico para o objeto licitado. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:58 | Desse modo, a proposta da empresa resta desclassificada. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 10/07/2025 às 13:37:39 | Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 10/07/2025 às 13:37:50 | Sr. Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. . |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 10/07/2025 às 15:38:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98. |
| Pelo participante 03.073.519/0001-98 | 10/07/2025 às 16:46:38 | Boa tarde senhor pregoeiro o site do compras governamentais estava instável por esse motivo não conseguir enviar os anexos. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 14:01:17 | Sr. licitante, em função da informação de instabilidade no sistema compras.gov prestada no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 14:01:31 | Sr. Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Em função da informação de instabilidade no sistema compras.gov prestada pelo licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. . |
| Pelo participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 14:20:03 | senhor pregoeiro favor confirmar o recebimento do anexo |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 16:01:16 | Sr. licitante, ainda não recebemos nenhum anexo pelo sistema. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 16:02:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 11/07/2025. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 16/07/2025 às 15:02:01 | Senhor licitante, consulto acerca da possibilidade de redução do preço, no prazo de 5 minutos. |
| Pelo participante 03.073.519/0001-98 | 16/07/2025 às 15:04:01 | Senhor pregoeiro infelizmente já fiz todos os descontos possivel. Desculpe. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 16/07/2025 às 15:04:37 | Ok, agradeço pelo retorno |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 16/07/2025 às 15:05:15 | Senhor licitante, a proposta e documentos apresentados pela empresa atendem as especificações técnicas, conforme parecer técnico Parecer TRF2 1127002. |
| Sistema | 16/07/2025 às 15:05:43 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:15:43. |
| Sistema | 16/07/2025 às 15:16:21 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:26:21. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/07/2025 às 15:28:05 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 21/07/2025. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 04/07/2025 às 13:01:00 | Item aberto para lances. |
| 04/07/2025 às 13:51:38 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 04/07/2025 às 13:51:38 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 04/07/2025 às 13:55:17 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:55:17 de 04/07/2025. O fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CPF/CNPJ: 03.073.519/0001-98 desistiu de enviar o lance. |
| 04/07/2025 às 13:55:17 | Item encerrado para lances. |
| 04/07/2025 às 13:56:57 | Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. . |
| 08/07/2025 às 14:30:44 | Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Em atendimento a requerimento feito pelo licitante, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. . |
| 08/07/2025 às 15:33:35 | Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15 finalizou o envio de anexo. |
| 10/07/2025 às 13:35:59 | Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 791.500,0000. Motivo: Conforme Parecer TRF2 1113481, não foram atendidos os requisitos do edital quanto a proposta, uma vez que esta não contempla todos os itens exigidos no item 1.1.2.1 do Termo de Referência do Edital e não foram atendidos os requisitos exigidos no Anexo - Especificações Técnicas do Edital.. |
| 10/07/2025 às 13:37:50 | Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. . |
| 11/07/2025 às 14:01:31 | Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Em função da informação de instabilidade no sistema compras.gov prestada pelo licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. . |
| 16/07/2025 às 15:05:43 | Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 794.569,0900. Motivo: A proposta e documentos apresentados pela empresa atendem as especificações técnicas, conforme parecer técnico Parecer TRF2 1127002. . |
| 16/07/2025 às 15:08:45 | Fornecedor SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 43.017.238/0001-32 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 16/07/2025 às 15:16:21 | Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98 foi habilitado. |
| 16/07/2025 às 15:19:46 | Fornecedor SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 43.017.238/0001-32 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 16/07/2025 às 15:23:10 | Fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 07.045.469/0001-96 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 16/07/2025 às 15:23:33 | Fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 07.045.469/0001-96 registra a desistência da intenção de recurso na fase habilitação. |
| 16/07/2025 às 15:28:05 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

PREGÃO 90028/2025

Às 14:17 horas do dia 08 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004833-85.2024.4, Pregão nº 90028/2025.

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RJ |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply) modular, com paralelismo redundante entre os módulos, destinado ao suprimento elétrico de cargas sensíveis nas instalações do Tribunal Regional Federal da 2º Região. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/06/2025 às 08:00 até 04/07/2025 às 13:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 04/07/2025 às 13:00 (horário de Brasília) | | |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 04/07/2025 às 13:00:00 | Abertura da sessão pública |
| 04/07/2025 às 13:56:02 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Fornecimento e Instalação de sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply) modular DE 500kVA, com paralelismo redundante entre os módulos, destinado ao suprimento elétrico de cargas sensíveis, nas instalações do Tribunal Regional da 2º Região, conforme especificações estipuladas no Termo de Referência - Anexo I, do Edital.

| | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 1.395.682,1200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | | R\$ 1.395.682,1200 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 3.000,0000 | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.945.***-2 - PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO para PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98, melhor lance: R\$ 794.569,0900 (unitário) / R\$ 794.569,0900 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|--------------------------|
| 07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 832.999,0000 (unitário) R\$ 832.999,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 03.328.305/0001-15 - CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 1.320.000,0000 (unitário) R\$ 1.320.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 07.607.171/0001-22 - DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUCOES DE ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.000,0000 (unitário) R\$ 1.395.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.399.398/0002-15 - ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 791.500,0000 (unitário) R\$ 791.500,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,1200 (unitário) R\$ 1.395.682,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|---|----------|
| 73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ | | R\$ 2.125.500,0000 (unitário) R\$ 2.125.500,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 2.125.500,0000 (unitário) R\$ 2.125.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 19.267.632/0001-44 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | | R\$ 2.544.608,5800 (unitário) R\$ 2.544.608,5800 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 2.544.608,5800 (unitário) R\$ 2.544.608,5800 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 12.356.001/0001-52 - MANTIS TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES | | R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 03.182.153/0001-95 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO | | R\$ 1.530.000,0000 (unitário) R\$ 1.530.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.533.320,8900 (unitário) R\$ 1.533.320,8900 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES | | R\$ 850.000,0000 (unitário) R\$ 850.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,0000 (unitário) R\$ 1.395.682,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.435.993/0004-00 - PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG | | R\$ 1.395.683,0000 (unitário) R\$ 1.395.683,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.683,0000 (unitário) R\$ 1.395.683,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 28.482.916/0001-44 - PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | | R\$ 1.195.000,0000 (unitário) R\$ 1.195.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 1.395.682,1200 (unitário) R\$ 1.395.682,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | | Valor ofertado | Situação |
|---|---|--------------------------------|--|
| 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF | Valor proposta: R\$ 1.395.682,1200 (unitário) R\$ 1.395.682,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | R\$ 794.569,0900 (unitário) R\$ 794.569,0900 (total) Proposta adjudicada Quantidade ofertada: 1 |
| 43.017.238/0001-32 - SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | Valor proposta: R\$ 4.187.046,3600 (unitário) R\$ 4.187.046,3600 (total) | Valor negociado: Não Realizado | R\$ 1.366.000,0000 (unitário) R\$ 1.366.000,0000 (total) - |
| 44.498.314/0001-31 - SURVEY SERVICES MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ | Valor proposta: R\$ 1.395.682,1200 (unitário) R\$ 1.395.682,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | R\$ 1.301.000,0000 (unitário) R\$ 1.301.000,0000 (total) - |
| 00.383.697/0001-27 - UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | Valor proposta: R\$ 6.000.000,0000 (unitário) R\$ 6.000.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | R\$ 1.200.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total) - |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 04/07/2025 às 13:02:26 | 03.182.153/0001-95 | R\$ 1.530.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:03:54 | 47.379.856/0001-83 | R\$ 1.390.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:04:31 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 1.387.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:05:16 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.384.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:05:26 | 47.379.856/0001-83 | R\$ 1.380.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:05:50 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 1.375.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:06:05 | 03.073.519/0001-98 | R\$ 794.569,0900 |
| 04/07/2025 às 13:06:46 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 1.374.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:06:55 | 07.607.171/0001-22 | R\$ 1.000.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:07:18 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 1.300.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:07:29 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.375.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:07:42 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.372.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:07:56 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.184.046,3600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 04/07/2025 às 13:08:20 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 999.999,0000 |
| 04/07/2025 às 13:08:44 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.366.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:09:10 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 990.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:09:26 | 47.379.856/0001-83 | R\$ 890.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:09:42 | 44.498.314/0001-31 | R\$ 1.301.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:10:04 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 877.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:10:36 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.181.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:11:11 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.178.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:11:50 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.175.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:12:33 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.172.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:12:41 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 980.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:13:24 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.169.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:14:07 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.166.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:14:53 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.163.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:15:38 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.160.046,3600 |
| 04/07/2025 às 13:16:22 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.150.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:17:14 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 4.147.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:18:02 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 2.000.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:18:04 | 00.383.697/0001-27 | R\$ 1.300.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:18:57 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 1.520.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:19:27 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 1.464.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:19:44 | 00.383.697/0001-27 | R\$ 1.280.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:21:19 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.390.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:22:00 | 03.328.305/0001-15 | R\$ 1.320.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:22:13 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 1.459.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:23:39 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.260.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:24:23 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 874.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:25:05 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 871.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:26:37 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 868.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:27:52 | 00.383.697/0001-27 | R\$ 1.250.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:28:18 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 865.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:28:32 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.240.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:28:50 | 00.383.697/0001-27 | R\$ 1.200.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:30:31 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.237.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 04/07/2025 às 13:31:30 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 862.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:32:32 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 859.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:32:43 | 43.017.238/0001-32 | R\$ 1.366.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:33:55 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 855.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:34:12 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 854.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:35:52 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.234.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:36:10 | 47.379.856/0001-83 | R\$ 850.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:36:33 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 849.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:37:28 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 845.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:37:52 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 844.500,0000 |
| 04/07/2025 às 13:38:45 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 840.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:39:33 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 839.500,0000 |
| 04/07/2025 às 13:41:24 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.230.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:43:16 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.220.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:45:14 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 836.500,0000 |
| 04/07/2025 às 13:45:14 | 28.482.916/0001-44 | R\$ 1.195.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:45:47 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 836.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:47:40 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 833.000,0000 |
| 04/07/2025 às 13:48:13 | 07.045.469/0001-96 | R\$ 832.999,0000 |
| 04/07/2025 às 13:49:37 | 10.399.398/0002-15 | R\$ 791.500,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema | 04/07/2025 às 13:00:00 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:01:00 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:51:38 | O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 04/07/2025 às 13:51:38 | Sr. Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CPF/CNPJ 03.073.519/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:56:38 do dia 04/07/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:55:17 | O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:55:17 de 04/07/2025. O fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CPF/CNPJ 03.073.519/0001-98 desistiu de enviar o lance. |
| Sistema | 04/07/2025 às 13:55:17 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 13:56:46 | Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 13:56:57 | Sr. Fornecedor ECCOPower SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. . |
| Pelo participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 14:02:33 | Prezada Pregoeira, boa tarde! Ok |
| Pelo participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 15:50:26 | Prezada Pregoeira, por favor poderia nos conceder apenas mais 30 minutos para concluirmos a inclusão dos anexos no portal? |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 15:57:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 04/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ECCOPower SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 04/07/2025 às 17:30:09 | Sr. licitante, em virtude da proximidade do fim do horário comercial, informo que a dilação de prazo requerida será concedida na próxima reabertura da sessão. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 08/07/2025 às 14:30:32 | Em atendimento a requerimento feito pelo licitante, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 08/07/2025 às 14:30:44 | Sr. Fornecedor ECCOPower SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Em atendimento a requerimento feito pelo licitante, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. . |
| Pelo participante 10.399.398/0002-15 | 08/07/2025 às 15:33:35 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:35 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECCOPower SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:30:52 | De acordo com o Parecer TRF2 1113481, não foram atendidos os requisitos do edital quanto a proposta, uma vez que esta não contempla todos os itens exigidos no item 1.1.2.1 do Termo de Referência do Edital. Além disso, não foram atendidos os requisitos exigidos no Anexo - Especificações Técnicas do Edital, a saber: |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:31:12 | 1. Manutenção Preditiva Exigência editalícia: g) MANUTENÇÃO PREDITIVA: o equipamento deverá permitir ser configurado pelo usuário via display ou software a função de operação no modo manutenção preditiva para acompanhar e alertar sobre alterações de funcionamento nos seguintes componentes que indiquem falhar prévias por desgaste ou final de vida útil: Ventiladores DC; Conjunto de baterias; Capacitores AC; Capacitores DC. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:31:38 | Ofertado: O catálogo técnico apresentado (SAI 70 Modular) menciona apenas autodiagnóstico, alarmes/estado do nobreak e funções básicas de supervisão, sem qualquer menção explícita à configuração de um modo de manutenção preditiva parametrizável pelo usuário para acompanhamento individualizado dos componentes citados. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:31:46 | Não há comprovação, tampouco descrição funcional de acompanhamento ou parametrização individual para fim de previsão de falhas em ventiladores, baterias ou capacitores. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:31:56 | 2. Monitoramento em Português – Display LCD Exigência editalícia: 10.1. DISPLAY - O Painel de Controle do Nobreak deverá possuir Display LCD e teclado multifuncional para navegação e acionamento de funções do UPS. 10.1.1. As informações do display LCD deverão ser apresentadas em língua portuguesa para facilitar o acesso e gerenciamento do equipamento. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:32:08 | <p>Ofertado:</p> <p>O material técnico apresentado não comprova explicitamente que o display LCD opera nativamente em português, trazendo apenas referência a “Display LCD touch screen com navegação ao menu e submenus”.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:32:26 | <p>3. Documentação e Ensaios das Baterias</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>6.14.3. Relatório de ensaio químico da bateria em conformidade com a resolução CONAMA NR. 401 de 2008 emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:32:37 | <p>Ofertado:</p> <p>Não consta relatório de ensaio químico da bateria na documentação apresentada, apenas o catálogo técnico da bateria CSB UPS 12580, o qual também não faz menção à conformidade com a resolução CONAMA NR. 401/2008 ou à realização de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:32:59 | <p>4. Documentação de Instalação e Infraestrutura</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>12.3. Deverão estar incluídos em proposta todos os cabos necessários para comando e controle dos sistemas eventualmente necessários, bem como, adequação dos cabos de interligação dos bancos de baterias diretamente aos nobreak's.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:06 | <p>12.4. Fornecimento e instalação de quadro AC para manobra com a saída do nobreak contando com seccionadora sob carga montada em quadro autoportante/gabinete similar ao gabinete das baterias, em padrão e cor, de modo a permitir a total desconexão e reconexão da carga e em total segurança.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:12 | <p>Ofertado:</p> <p>Documentação técnica não contempla nenhum detalhamento sobre fornecimento e instalação dos materiais supracitados.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:22 | <p>5. Treinamento Operacional</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>14.1. Deverá ser incluso no fornecimento um treinamento técnico operacional para 04 funcionários com material didático, em nível de instalação e manutenção de primeiro nível.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:30 | <p>Ofertado:</p> <p>Não consta na documentação técnica qualquer menção ao treinamento operacional, tampouco à disponibilização de material didático.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:33:56 | <p>6. Compatibilidade com DHCP</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>13.3. A Interface de Gerenciamento e Monitoramento da UPS deverá suportar os protocolos SNMPv1, v2 e v3, SMTP, TELNET, HTTP/HTTPS, DHCP e certificado Secure Sockets (SSL).</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:05 | <p>Ofertado:</p> <p>Documentação do fabricante apresentada não menciona suporte ao protocolo DHCP.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:16 | <p>7. Divisão de Carga Entre Módulos</p> <p>Exigência editalícia:</p> <p>7.7. Divisão de Carga - Para operação em paralelo dos módulos de potência, os inversores deverão dividir carga durante todo tempo no mesmo gabinete. O desequilíbrio de corrente entre os módulos não poderá ser superior a 5%. O circuito de divisão de carga deverá ser realizado pelos circuitos dos próprios controles.</p> |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:25 | <p>Ofertado:</p> <p>Documentação do fabricante apresentada informa precisão da divisão de carga máxima de 10%, valor inferior ao exigido em edital.</p> |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:34 | Diante do exposto, informo que, em virtude da identificação de vícios insanáveis nas especificações apresentadas, em desacordo com as exigências estabelecidas no edital, a proposta da empresa ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA NÃO ATENDE aos requisitos editalícios, razão pela qual manifesta-se pelo seu não enquadramento técnico para o objeto licitado. |
| Sistema para o participante 10.399.398/0002-15 | 10/07/2025 às 13:34:58 | Desse modo, a proposta da empresa resta desclassificada. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 10/07/2025 às 13:37:39 | Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 10/07/2025 às 13:37:50 | Sr. Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. . |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 10/07/2025 às 15:38:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98. |
| Pelo participante 03.073.519/0001-98 | 10/07/2025 às 16:46:38 | Boa tarde senhor pregoeiro o site do compras governamentais estava instável por esse motivo não conseguir enviar os anexos. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 14:01:17 | Sr. licitante, em função da informação de instabilidade no sistema compras.gov prestada no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 14:01:31 | Sr. Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Em função da informação de instabilidade no sistema compras.gov prestada pelo licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. . |
| Pelo participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 14:20:03 | senhor pregoeiro favor confirmar o recebimento do anexo |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 16:01:16 | Sr. licitante, ainda não recebemos nenhum anexo pelo sistema. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 11/07/2025 às 16:02:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 11/07/2025. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 16/07/2025 às 15:02:01 | Senhor licitante, consulto acerca da possibilidade de redução do preço, no prazo de 5 minutos. |
| Pelo participante 03.073.519/0001-98 | 16/07/2025 às 15:04:01 | Senhor pregoeiro infelizmente já fiz todos os descontos possivel. Desculpe. |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 16/07/2025 às 15:04:37 | Ok, agradeço pelo retorno |
| Sistema para o participante 03.073.519/0001-98 | 16/07/2025 às 15:05:15 | Senhor licitante, a proposta e documentos apresentados pela empresa atendem as especificações técnicas, conforme parecer técnico Parecer TRF2 1127002. |
| Sistema | 16/07/2025 às 15:05:43 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:15:43. |
| Sistema | 16/07/2025 às 15:16:21 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:26:21. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 16/07/2025 às 15:28:05 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 21/07/2025. |
| Sistema | 22/07/2025 às 00:00:04 | A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 24/07/2025. |
| Sistema | 25/07/2025 às 00:00:05 | A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 04/07/2025 às 13:56:57 | Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. . |
| 08/07/2025 às 14:30:44 | Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Em atendimento a requerimento feito pelo licitante, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. . |
| 08/07/2025 às 15:33:35 | Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15 finalizou o envio de anexo. |
| 10/07/2025 às 13:37:50 | Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. . |
| 11/07/2025 às 14:01:31 | Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Em função da informação de instabilidade no sistema compras.gov prestada pelo licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. . |
| 21/07/2025 às 17:06:03 | Fornecedor SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 43.017.238/0001-32 registra recurso. |
| 25/07/2025 às 00:00:05 | Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 43.017.238/0001-32. |
| 29/07/2025 às 16:26:32 | Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados. |
| 08/09/2025 às 14:17:11 | Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados. |
| 08/09/2025 às 14:17:41 | Fornecedor PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA, CNPJ 03.073.519/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 794.569,0900. |
| 08/09/2025 às 14:17:42 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1**Prazos:**

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 16/07/2025 15:15:43 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 16/07/2025 15:26:21 |
| Recurso: | 21/07/2025 23:59:59 |
| Contrarrazão: | 24/07/2025 23:59:59 |

Recursos realizados:

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------|
| 43.017.238/0001-32 - SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA | | |
| Intenção de recurso no julgamento: | 16/07/2025 15:08:45 | |
| Intenção de recurso na habilitação: | 16/07/2025 15:19:46 | |
| Recurso: | (Cadastrado) | 21/07/2025 17:06:03 |
| Contrarrazões: | | |
| 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTECOES LINEARES | (Cadastrado) | 24/07/2025 10:08:34 |
| Decisão do agente de contratação: | (Não procede) | 29/07/2025 16:26:32 |
| Revisão da autoridade competente: | (Mantida decisão não procede) | 08/09/2025 14:17:11 |