

Quadro informativo

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90036/2026 (Lei 14.133/2021)

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**

Contratação em período de cadastramento de proposta

26/05/2026 14:25

1 - NOBREAK 3 kVA:

PLUGUE DE ENTRADA: É solicitado que o equipamento possua plugue do cabo de força no padrão novo NEMA L5-30P. Informamos que devido a potência solicitada de 3000 VA e a tensão solicitada de entrada ser 110 Vac, a corrente que o equipamento poderá fornecer será de 27,27 A (110 Vac), assim, não sendo possível utilizar esse cabo de 20 A. Solicitamos que seja flexibilizado este item, para que possa ser fornecidos equipamentos com bornes de entrada.

2 - NOBREAK 105 kVA:

MÓDULOS DO NOBREAK: É solicitado no edital para que cada módulo do Nobreak deve possuir 15 kVA, por padrão, fornecemos módulos de 20 kVA. Gostaríamos de saber com clareza se será aceito módulos de 20 kVA.

1 - Serão aceitos os modelos que possuam entrada por borne ou plugue padrão brasileiro NBR 14136, desde que atendam às demais características técnicas e operacionais do equipamento.

2 - Visando o cumprimento estrito das condições estabelecidas no edital, não será admitida a utilização de módulos divergentes dos especificados. Essa exigência fundamenta-se na limitação da infraestrutura elétrica local, a qual restringe a potência máxima permitida de 105 kVA.